



**GMINA TŁUSZCZ**

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

[www.tluszcz.pl](http://www.tluszcz.pl)

[e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl)

Tłuszcz, dnia 08.02.2018 r.

IR.271.1.4.2018.RD

Tel./faks (29) 777 52 59

***Do Wszystkich zainteresowanych***

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.1.4.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Raclawickiej i Wodospadowej w Tłuszczu”**

Do dnia 08.02.2018 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., Zamawiający udziela odpowiedzi.

**Pytanie 1**

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany studzienek betonowych DN1200 na studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Waldemar Jan Banaszek

Z-ca Burmistrza