

Wołomin dnia 16.06.2010

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Uzgadniania Dokumentacji
05-200 Wołomin
ul. Powstańców 8
tel. 022-787-66-28

WUD/7340/825/20164/2010

OPINIA NR 136/2010

Przedmiot opinii: wodociąg z przyłączami

Inwestor: Gmina Tłuszcz

Na wniosek z dnia: 2010.05.10

Data złożenia wniosku do Wydziału Uzgadniania Dokumentacji: 2010.05.12

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wołomińskiego **opiniuje pozytywnie** dokumentację projektową obiektu położonego we w. Miąse gm. Tłuszcz

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujących dokumentację projektową:

1. MSG – w miejscach skrzyżowań z siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do MSG Wołomin ul. Piłsudskiego 2, tel: (022) 787-64-41, fax. (022) 787-64-42.
2. TP- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem TP Region Centralny Technicznej Obsługi Klienta Warszawa ul. Brzeska 24.
3. Usytuowanie projektowanych urządzeń uzgodnić w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A. 09-400 Płock ul. Wyszogrodzka 133, Pani Izabela Kłopotowska tel. (024) 266 32 57
4. Należy uzyskać decyzję na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym od zarządzającego (zarządzających) ulicą (ulicami, drogami).
5. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego od zarządzającego (zarządzających) ulicą (ulicami, drogami).
6. Przejścia przez jezdnie ulic (dróg) o nawierzchni utwardzonej wykonać bez naruszania ich konstrukcji.
7. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt uzgodnić z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego – nie dotyczy pasa drogowego drogi woj. nr 643.
8. WOS -
 - Prace ziemne w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie bez uszkodzania korzeni.
 - Należy uzyskać zezwolenie właściwego organu na usunięcie drzew przewidzianych do wycięcia.
9. MZDW RD-5
 - Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym drogi woj. nr 634 należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt uzgodnić w Urzędzie Marszałkowskim Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wydział Dróg Publicznych i Transportu Warszawa ul. Kłopotowskiego 5.
 - Przejścia przez jezdnię ulicy (drogi) woj. nr 634 wykonać bez naruszania jej konstrukcji w rurze osłonowej.

10 zał. w 2 egz.

Sporządziła:

Mariola Łukasiewicz
STAROSTWO POWIATOWE
W WOŁOMINIE
Wydział Uzgadniania Dokumentacji
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 8
tel. 022 787-66-28

NACZELNIK
Z up. Starosty
Wydziału
Uzgadniania Dokumentacji

mgr inż. Andrzej Budniak