

Wołomin dnia 24.06.2010

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Uzgadniania Dokumentacji
05-200 Wołomin
ul. Powstańców 8
tel. 022-787-66-28

WUD/7340/871/21119/2010

OPINIA NR 135/2010

Przedmiot opinii: wodociąg z przyłączami

Inwestor: Gmina Tłuszcz

Na wniosek z dnia: 2010.05.18

Data złożenia wniosku do Wydziału Uzgadniania Dokumentacji: 2010.05.19

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wołomińskiego **opiniuje pozytywnie** dokumentację projektową obiektu położonego **we w. Jasienica ul. Centralna, Łąkowa, Słoneczna, Szkolna, Kolejowa, Kościelna, Cmentarna, Wołomińska, Parkowa, S. Leśniewskiego, J. Korczaka, Oś. Górki gm. Tłuszcz**

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujących dokumentację projektową:

1. TP- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem TP Region Centralny Technicznej Obsługi Klienta Warszawa ul. Brzeska 24.
2. PGE Dystrybucja Spółka z o.o. - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącej sieci elektroenergetycznej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności (ul. Korczaka róg Słonecznej, ul. Cmentarna, Polna, Łąkowa, Mostowa, oś. Górki, Błotna, Parkowa).
3. WOS - prace ziemne w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie bez uszkodzania korzeni.
4. Usytuowanie projektowanych urządzeń uzgodnić w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych.
5. Usytuowanie projektowanych urządzeń uzgodnić w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A. 09-400 Płock ul. Wyszogrodzka 133, Pani Izabela Kłopotowska tel. (024) 266 32 57
6. MSG – w miejscach skrzyżowań z siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do MSG Wołomin ul. Piłsudskiego 2, tel: (022) 787-64-41, fax: (022) 787-64-42.
7. Należy uzyskać decyzję na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym od zarządzającego (zarządzających) ulicą (ulicami, drogami).
8. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego od zarządzającego (zarządzających) ulicą (ulicami, drogami).
9. MZDW RD-5 uzgadnia usytuowanie projektowanych urządzeń zgodnie z decyzją nr 241/05/2010 z dn. 05.05.2010.
 - Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym drogi woj. nr 634 należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt uzgodnić w Urzędzie Marszałkowskim Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wydział Dróg Publicznych i Transportu Warszawa ul. Kłopotowskiego 5.
 - Przejścia przez jezdnię drogi woj. nr 634 wykonać bez naruszania jej konstrukcji.

15 zał. w 2 egz.

Sporządziła:

Mariola Łukasiewicz

STAROSTWO POWIATOWE
W WOŁOMINIE
Wydział Uzgadniania Dokumentacji
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 8
tel. 022 787-66-28

Z up. Starosty

NACZELNIK WYDZIAŁU
Uzgadniania Dokumentacji

mgr inż. Andrzej Budniak

1. Opinia ważna jest przez okres 3 lat.

2. Zgodnie z Art. 27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 17.05.89r. (Dz. U. nr 30 poz. 16) sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy są zobowiązani:

- zapewnić wyznaczenie i dokonanie pomiarów powykonawczych przez jedn. uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych należy wykonać przed ich zakryciem.

Postępowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczeniach (Art. 48 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 Ustawy)