



GMINA TŁUSZCZ

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz

tel. 29 757 30 16

www.tluszcz.pl

e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl

Tłuszcz, dnia. 29.03.2016 r.

IR.271.1.6.2016.RD/2
Tel./faks (29) 777 52 59

Do Wykonawców pobierających SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **IR.271.1.6.2016** na: **Budowę odcinków sieci wodociągowej m. Moczydło**

Do dnia 22.03.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie, w związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie

W związku z faktem, iż projekt zakłada zastosowanie rur PE100RC typu TS proszę o uzupełnienie parametrów równoważności o wymagania dotyczące kontroli jakości. Czy Zamawiający wymaga certyfikatu 3.1 – raportu z badań dla każdej partii produkcyjnej z wynikiem w teście FNCT 8760 godzin dla każdej określonej numerem partii surowca?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powyższe dane zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 3 ppkt 1 lit. d, który jest zamieszczony jako załącznik do SIWZ na stronie www.tluszcz.pl.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

mgr Waldemar Jan Banaszek
Z-ca Burmistrza